

ODLEWNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-80
	Centralne ogrzewanie Grzejniki odlewane ze stopów aluminium	4815-07.06
	Wieszak i wspornik	Grupa katalogowa 0724

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wieszaki i wsporniki przeznaczone do mocowania grzejników aluminiowych wg BN-80/4815-07.00.


2. Przykład oznaczenia wieszaka i wspornika:

WIESZAK BN-80/4815-07.06

WSPORNIK BN-80/4815-07.06


3. Materiał - stal St08 wg PN-72/H-84020.

4. Główne wymiary w mm. Wieszak - wg rys. 1, wspornik - wg rys. 2.



Rys. 1

BN-80/4815-07.06-1



BN-80/4815-07.06-2

Rys. 2

Rysunki podano przykładowo

5. Wykonanie. Krawędzie powinny być stępione, bez zadziurów i ostrych naroży. Kolor powłoki lakierowej wieszaka i wspornika powinien być zgodny z kolorem grzejnika.

6. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-80/4815-07.01.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych dnia 30 grudnia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Wytrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzew-
czych, Radom.

2. Normy związane

BN-80/4815-07.00 Centralne ogrzewanie, Grzejniki odle-
wane ze stopów aluminium, Podział

BN-80/4815-07.01 Centralne ogrzewanie, Grzejniki odle-
wane ze stopów aluminium, Wymagania i badania

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości
ogólnego przeznaczenia, Gatunki

3. Symbol wg SWW - 0617-11.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Wacław Haber,
Halina Witek - OBRWISIG, Radom.

5. Zakres tematyczny normalizowanego zagadnienia - wg
BN-80/4815-07.00.

6. Wydanie 2 - stan aktualny; wrzesień 1983 - bez
zmian.