

ODLEWNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-80
	Centralne ogrzewanie Grzejniki odlewane ze stopów aluminium Podział	4815-07.00
		Grupa katalogowa 0724

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podział grzejników centralnego ogrzewania, odlewanych ze stopów aluminium, przeznaczonych do ogrzewania budynków przy użyciu wody o ciśnieniu do 0,8 MPa i temperaturze do 110°C.

2. Odmiany. W zależności od wymiaru gwintu przyłą-

zeniowego rozróżnia się 3 odmiany grzejników:

- z gwintem G $\frac{3}{8}$ - 038,
- z gwintem G $\frac{1}{2}$ - 012,
- z gwintem G $\frac{3}{4}$ - 034.

3. Przykład oznaczenia grzejnika 012:

GRZEJNIK 012 BN-80/4815-07.00

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom.

2. Symbol wg SWW - 0617-11.

3. Autorzy projektu normy: mgr inż. Wacław Haber,
Halina Witek - OBRWiSiG Radom.

4. Zakres tematyczny normalizowanego zagadnienia

Numer arkusza	Tytuł
00	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Podział
01	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Wymagania i badania

cd. tablicy

Numer arkusza	Tytuł
02	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Człony
03	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Korek
04	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Korki przelotowe
05	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Uszczelki
06	Centralne ogrzewanie. Grzejniki odlewane ze stopów aluminium. Wieszak i wspornik

5. Wydanie 2 - stan aktualny; wrzesień 1983 - bez zmian.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych dnia 30 grudnia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)