UKD 666.71:622.282

MATERIAŁY BUDOWLANE	NORMA BRANŻOWA	BN-64 6791-02
	Cegła budowlana pełna klasy 170 do obudowy szybów górniczych	
		Grupa katalogowa VII 11

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest cegła budowlana pełna klasy 170 wypalona z gliny, przeznaczona do obudowy szybów górniczych, wykonywanych zwykłymi metodami.

2. Określenia. Cegła budowlana pełna klasy 170 jest to cegła bez otworów i pustych przestrzeni o wytrzymałości na ściskanie zgodnej z p. 6 niniejszej normy.

3. Przykład oznaczenia cegły budowlanej pełnej klasy 170:

CEGŁA PEŁNA 170 - 1 - BN-64/6791-02

4. Cechowanie. Każda cegła powinna być cechowana nazwą lub znakiem wytwórni.

5. Normy związane

PN-68/B-12001 Cegły budowlane pełne wypalone z gliny.

6. Wytrzymałość na ściskanie (Rc) w stanie powietrzno-suchym w kierunku prostopadłym do największej powierzchni powinna wynosić nie mniej niż 170 kG/cm^2.

7. Nasiąkliwość wagowa oznaczona metodą moczenia powinna wynosić od 6 do 15%.

8. Inne wymagania techniczne dla cegły budowlanej pełnej klasy 170 są takie same jak dla cegły budowlanej pełnej klasy 150 wg PN-68/B-12001.

9. Badania techniczne należy wykonywać zgodnie z PN-68/B-12001.

KONIEC

Nakład wznowiony, uwzględnia zmiany i poprawki wprowadzone do dnia 30.IV.1973 r. (wyd. III)

Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 27 lipca 1964 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 26 listopada 1964 r.
(Mon. Pol. nr 80/1964 poz. 382)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.0,07 Nakł. 300+22 Zam.1881/73
Przekazano do produkcji 4.6.73 Druk ukończono w lipcu 73

Cena zł 1,20