





ENERGOELEKTRYKA	NORMA BRANŻOWA	BN-81
	Osprzęt do instalacji elektrycznych Elementy ciągu korytkowego do układania przewodów izolowanych i kabli Podział	9057-04
		Zamiast BN-71/9057-04 Grupa katalogowa 0670



1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest podział osprzętu instalacji elektrycznych przeznaczonych do budowy ciągu korytkowego do układania przewodów izolowanych i kabli.

2. Podział. W zależności od konstrukcji i zastosowania ciąg korytkowy o symbolu SWW 1131-183 wg BN-77/8870-02 dzieli się na elementy zgodnie z tablicą.

Konstrukcja Przykładowy szkic	Nazwa elementu	Symbol SWW	Zastosowanie
1	2	3	4
	Korytko	1131-1831	do układania przewodów i kabli
	Pokrywa korytka	1131-1832	do przykrycia korytek
	Łącznik korytka	1131-1833	łączenie korytek (zmiana poziomu, kierunku, odgałęzienia)
			łączenie korytek w linii prostej

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ELEKTROMONTAŻ
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa
ELEKTROMONTAŻ dnia 31 grudnia 1981 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1982 poz.11)

cd. tablicy

Konstrukcja Przykładowy szkic	Nazwa elementu	Symbol SWW	Zastosowanie
1	2	3	4
	Łącznik korytka	1131-1833	łączenie korytek w linii prostej z jednoczesnym podwieszeniem
	Ostona łącznika	1131-1834	ostona boków ciągu korytkowego przy zmianach poziomu, kierunku, odgałęzieniach
-	Pozostałe	1131-1835 + 1839	-

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy ELEKTROMONTAŻ, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/9057-04

- a) w normie ujęto nowe rozwiązania konstrukcyjne elementów, które w całości zastępują dotychczasowe,
- b) dotychczasowe symbole zastąpiono symbolami wg SWW;
- c) wyeliminowano elementy wsporcze jako nie stanowiące integralnej części ciągu korytkowego,

3. Normy związane

BN-77/8870-02 Osprzęt do mocowania instalacji elektroenergetycznych, Podział

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Jacek Kowalski i inż. Edward Kołodziejczyk z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego ELEKTROMONTAŻ oraz inż. Henryk Itowiecki z Przedsiębiorstwa ELEKTROMONTAŻ w Lublinie.

5. Wydanie 2 - stan aktualny; listopad 1985 - bez zmian.