

ODLEWNICTWO	NORMA BRANŻOWA	BN-80
	Centralne ogrzewanie Grzejniki odlewane ze stopów aluminium Człony	4815-07.02
		Grupa katalogowa 0724

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są człony odlewane ze stopów aluminium starowiące elementy grzejników centralnego ogrzewania wg BN-80/4815-07.00.

2. Sposób oznaczania członu

CZŁON BN-80/4815-07.02


3. Główne wymiary w mm - wg rysunku.

4. Materiał - odlewniczy stop aluminium o własnościach mechanicznych nie gorszych niż $R_{m \min} = 265$ MPa,

$A_{5 \min} = 1,5\%$ HB = 85 ± 100 .

5. Cechowanie. W miejscu oznaczonym na rysunku powinno być umieszczone w sposób trwały i wyraźny co najmniej następujące dane:

- znak wytwórni,
- znak BN.



6. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-80/4815-07.01.

Rysunek podano przykładowo

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych, Radom.

2. Normy związane

BN-80/4815-07.01 Centralne ogrzewanie, Grzejniki odlewane ze stopów aluminium, Wymagania i badania

3. Symbol wg SWW - 0617-11.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Wacław Haber, Halina Witek - OBRWISiG, Radom.

5. Moc cieplna członu - 0,130 kW.

6. Zakres tematyczny normalizowanego zagadnienia - wg BN-80/4815-07.00.

7. Wydanie 2 - stan aktualny: wrzesień 1983 - bez zmian.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych dnia 30 grudnia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)