

|                                                                       |                                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MASZyny<br>I URZĄDZENIA<br>DO FILTROWANIA<br>OSADZANIA<br>I ODPYLANIA | NORMA BRANŻOWA                                                                 | BN-66<br>2372-06       |
|                                                                       | Urządzenia odpylające<br>Kołnierze prostokątne<br>z kątowników do przyspawania | 82                     |
|                                                                       |                                                                                | Grupa katalogowa IV 47 |

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są kołnierze prostokątne z kątowników do przyspawania, stosowane do przewodów stalowych o przekroju prostokątnym wg BN-74/2372-02 oraz innych elementów urządzeń odpylających.

2. Przykład oznaczenia kołnierza prostokątnego wykonanego z kątownika, do przewodu lub elementu o bokach  $a = 710 \text{ mm}$  i  $b = 250 \text{ mm}$ :

KOŁNIERZ  $710 \times 250$  BN-66/2372-06

3. Normy związane  
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki

PN-69/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

BN-74/2372-02 Urządzenia odpylające. Przewody stalowe prostokątne

4. Wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2.  
Wymiar  $t$  odpowiada 10 klasie, średnio  $d_0$  i wymiary  $a_0$ ,  $b_0$  oraz w 12 klasie dokładności układu tolerancji średnio.

5. Materiał. Kątowniki równoramienne - wg PN-69/H-93401, ze stali St0S wg PN-72/H-84020.

K O N I E C


INFORMACJE DODATKOWE do BN-66/2372-06


Wymiary  $a$  i  $b$  przewodów zgodne, wymiary kołnierzy niezgodne z zaleceniem normalizacyjnym PC 123-64

Odpowiedniki zagraniczne NRD TGL 7629, TGL 7630 i TGL 7631.

Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 22 marca 1966 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i wykonania od dnia 1 października 1966 r.  
(Mon. Pol. nr 34/1966 poz. 179)

Nakład wznowiony, uwzględnia zmiany i poprawki wprowadzone do dnia 29.02.1976 r. (Wyd. III)

[illegible]



erza w kG/liczba śrub na boku b

[illegible]